

Subestación		Georeferenciación (m)		Nivel de tensión (kV)	Posición del parque	Capacidad disponible (MW) (1)	Capacidad Ocupada (MW) (2)	Capacidad en estudio (MW) (3)			Nudo de afección mayoritaria en la red de transporte
Nombre	Matrícula	X	Y					Fotovoltaico	Eólico	Otros	
LA SOLANA	SOL	478739	4309119	15	713		0,0	0,0	0,0	0,0	LA PALOMA 220
LA SOLANA	SOL	478739	4309119	15	Total parque	0,0	6,9	0,0	0,0	0,0	LA PALOMA 220
MALAGON	MAL	425320	4335965	45	Posiciones Futuras			0,0	0,0	0,0	ALARCOS 220
MALAGON	MAL	425320	4335965	45	Total parque	10,1	0,0	0,0	0,0	0,0	ALARCOS 220
MALAGON	MAL	425320	4335965	15	Posiciones Futuras			0,0	0,0	0,0	ALARCOS 220
MALAGON	MAL	425320	4335965	15	Total parque	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ALARCOS 220
PIEDRABUENA	PIE	397622	4321081	45	Posiciones Futuras			0,0	0,0	0,0	ALARCOS 220
PIEDRABUENA	PIE	397622	4321081	45	Total parque	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ALARCOS 220
PIEDRABUENA	PIE	397622	4321081	15	Posiciones Futuras			0,0	0,0	0,0	ALARCOS 220
PIEDRABUENA	PIE	397622	4321081	15	701			0,7	0,0	0,0	ALARCOS 220
PIEDRABUENA	PIE	397622	4321081	15	705			0,4	0,0	0,0	ALARCOS 220
PIEDRABUENA	PIE	397622	4321081	15	706			2,1	0,0	0,0	ALARCOS 220
PIEDRABUENA	PIE	397622	4321081	15	708			0,3	0,0	0,0	ALARCOS 220
PIEDRABUENA	PIE	397622	4321081	15	Total parque	6,4	3,5	0,0	0,0	0,0	ALARCOS 220
PIEDRABUENA	PIE	397622	4321081	15	Posiciones Futuras			0,0	0,0	0,0	ALARCOS 220
PUEBLA DEL PRINCIPE	PDP	506847	4268578	15	Total parque	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	LA PALOMA 220
PUEBLA DEL PRINCIPE	PDP	506847	4268578	45	Posiciones Futuras			0,0	20,4	0,0	ALARCOS 220
PUEBLA DEL PRINCIPE	PDP	506847	4268578	15	Total parque	20,4	0,0	20,4	0,0	0,0	ALARCOS 220
PUEBLA DEL PRINCIPE	PDP	506847	4268578	15	Posiciones Futuras			0,0	0,0	0,0	ALARCOS 220
PUEBLA DEL PRINCIPE	PDP	506847	4268578	15	703B			0,3	0,0	0,0	ALARCOS 220
PUEBLA DEL PRINCIPE	PDP	506847	4268578	15	704			0,0	0,0	0,0	ALARCOS 220
PUEBLA DEL PRINCIPE	PDP	506847	4268578	15	706			0,0	0,0	0,0	ALARCOS 220
PUEBLA DEL PRINCIPE	PDP	506847	4268578	15	713A			1,0	0,0	0,0	ALARCOS 220
PUEBLA DEL PRINCIPE	PDP	506847	4268578	15	713B			0,1	0,0	0,0	ALARCOS 220
PUEBLA DEL PRINCIPE	PDP	506847	4268578	15	714A			0,4	0,0	0,0	ALARCOS 220
PUEBLA DEL PRINCIPE	PDP	506847	4268578	15	714B			0,1	0,0	0,0	ALARCOS 220
PUEBLA DEL PRINCIPE	PDP	506847	4268578	15	Total parque	10,7	1,9	0,0	0,0	0,0	ALARCOS 220

**UNION FENOSA**

**publicación capacidad Ciudad Real septiembre 2021**

Dentro del mismo nudo de afección Alarcos 220 disponemos de 56,7MW (20,4 MW actualmente en estudio), concretamente 31,1 MW en la puerta de Toledo (20,4MW a 45KV y 10,7MW a 15KV), 15,4MW disponibles en Piedrabuena (9MW a 45KV y 6,4MW a 15KV)